



EN ISO/IEC 17065
S1-439



bmcertification

REĢISTRĀCIJAS SERTIFIKĀTS

Ar šo tiek apliecināts, ka

Tammer OÜ

Väike- Paala 4
11415 Tallina
Igaunija

Vienviru un divviru ugunsizturīgo un/vai dūmu kontroles uz iekšpusi un uz ārpusi veramo izolēto tērauda iekšdurvju komplekti, kas paredzēti uguns un/vai dūmu ierobežošanas nodalījumu veidošanai, atbilst A-MARK sistēmas ražošanas kontrolei, kas izklāstīta "BM Certification sistēmas ražošanas kontroles pārbaudes tehniskajā dokumentā un izstrādājumu ar paaugstinātām degamības vai ugunsizturības prasībām klasifikācijā atbilstoši EN 13501-2" un EN 16034:2014. Izstrādājumu ekspluatācijas īpašības ir norādītas A, B, C, D un E pielikumā.

Izstrādājuma nosaukums
SMU101 - EI30, SMU201 - EI30
SMU101- EI60, SMU201- EI60
SMU102 - EI60, SMU202 - EI60
SMU110 - EI120, SMU210 - EI120
SMU103 - EI60

Šis sertifikāts pirmo reizi tika izsniegts 2015. gada 7. decembrī un paliek spēkā līdz tajā norādītā spēkā esamības termiņa beigām ar nosacījumu, ka nemainās testēšanas metodes un/vai šajā dokumentā iekļautās ražošanas kontroles prasības un būtiski nemainās ražošanas apstākļi rūpnīcā.



Jānis Švirksts
Member of the Board
BM Certification

Sertifikāta numurs:
TT-PRS-093

Sākotnējās sertificēšanas datums:
2015. gada 07. decembris
Pēdējās izsniegšanas datums:
2020. gada 30. novembris
Sertifikāta spēkā esamības termiņš:
2022. gada 06. decembris

BM Certification SIA, Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046, Latvija

This certificate remains the property of BM Certification. Further clarification regarding the scope of this certificate and verification of the certificate is available through BM Certification, +371 67772135, info@bmcertification.com